



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 136 / 1 / 59

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Новикова И.А.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Несмашного Д.М. № 136 от « 15 » июня 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут «11» июля 2018 г. с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «13» июля 2018 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску)

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Трусовым В.Ф. ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка», ул. Гагарина, 23 «А»

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка» Новиковой И.А.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Произвести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы здания не реже 1-го раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ п.24.	01.12.2018	
2.	Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц здания произвести в	Правила противопожарного режима в РФ п.24.	01.12.2018	

	соответствие с ГОСТ 53254-2009.			
3.	Предоставить декларацию пожарной безопасности в соответствии с изменениями содержащихся в ней сведений.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 64 п.3	01.12.2018	
4.	Установить световой оповещатель "Выход" над эвакуационным выходом первого этажа ведущем в безопасную зону.	СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.12.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Невинномыску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Трусов В.Ф.

по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П.

«13» 07 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

И. Соболев
(подпись)

заведующая ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка»

(должность, Ф.И.О.)

Новикова И.А.

«13» 07 2018 г.

Результаты внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4