ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан **государственному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31 «Сказка»**
(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителю тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. **государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка», 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23-а**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 26.07.2022г

Р.Ю. Поляков
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

г. Невинномысск «26» 07 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации города Невинномысска от 27.05.2022 № 751, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства социальной инфраструктуры города Невинномысска провела проверку готовности к отопительному периоду **государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Сказка»**
(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. **государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Сказка»**;
2. _____;
3. _____;
……..

Комиссией, представителем потребителя **Новикова Ирина Александровна, заведующий ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»**
(Ф.И.О., должность представителя потребителя)
и представителем теплоснабжающей организации Басс А А мастер
(Ф.И.О., должность)
в результате проверки установлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
устранено

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
проведено

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
разработано

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
выполнено

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
удовлетворительно

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
удовлетворительно

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
удовлетворительно

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
в наличии

9. Работоспособность защиты системы теплопотребления

работоспособна

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности

в наличии

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют

12. Плотность оборудования тепловых пунктов

удовлетв.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии

14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

отсутствует

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

нет собственная бригада

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность

проведено

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам

Представитель потребителя / Новикова И.А

Представитель теплоснабжающей организации / Басс А.А.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готовность

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.*

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к актуприлагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации города Невинномысска /Р.Ю. Поляко

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска /К.Г. Масленников

(подпись, расшифровка подписи)

Состав комиссии:

Главный энергетик акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск _____/С.П. Винокуров
(подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» _____/Н.Н. Мищенко
(подпись, расшифровка подписи)

Начальник сетевого района акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» _____/П.П. Шаповалов
(подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер по учету газа филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Невинномысске _____/М.А. Хачатуров
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель главного инженера по производственному контролю акционерного общества «Невинномысскгоргаз» г. Невинномысск, либо представитель специализированной организации, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования* _____
(подпись, расшифровка подписи)

* Специализированная организация - организация, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в том числе газораспределительная организация, соответствующая требованиям, установленных правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 N 410 (ред. от 19.03.2020) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»), направившая в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с пунктом 40 части 2 статьи 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«25» 07 2022 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии)

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 проверил и подписал главный специалист отдела городского хозяйства управления ЖКХ администрации города Невинномысска О.С. Ржевска